

**Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(Ассоциация СРО «Стройкорпорация») СРО-С-130-21122009**

Протокол № 11КК/23
заседания Контрольного комитета

Дата проведения заседания: 24 августа 2023 г.

Место проведения заседания: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,
ул. Славянская, д. 2

Открытие заседания: 11 часов 00 минут

Заккрытие заседания: 12 часов 00 минут

Участвуют в заседании 4 из 4 членов комитета:

1. Архангельский Юрий Дмитриевич – председатель комитета,
2. Скляр Евгений Викторович – член комитета,
3. Зимин Сергей Владимирович - член комитета,
4. Ткаченко Сергей Григорьевич - член комитета,

Кворум для принятия решений имеется.

Присутствующие: Пятибратов С.Г. - вице-президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация», Князева Е.Ю. – ведущий специалист Контрольно-экспертного управления.

Заседание Контрольного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (далее – «Ассоциация») открыл председатель комитета Архангельский Ю.Д.

Сообщил о результатах явки членов комитета и предлагаемом для рассмотрения вопросе повестки дня, предложил избрать председателя и секретаря заседания.

Единогласно председателем и секретарем заседания комитета избраны:

Архангельский Ю.Д. – председатель заседания, Ткаченко С.Г. – секретарь заседания.

Единогласно утверждена повестка дня заседания:

О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении:

1.ООО «АСГ Техно Строй» (ИНН 5032182673) на основании Акта выездной внеплановой проверки №04-61-179600-04-02 от 17.08.2023г., выявленных при осуществлении строительства «Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, мкр.25А»

Вопрос № 1 повестки дня: Обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «АСГ Техно Строй» (ИНН 5032182673) на основании Акта выездной внеплановой проверки №04-61-179600-04-02 от 17.08.2023г., выявленных при осуществлении строительства «Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, мкр.25А»

Слушали: Ткаченко С.Г. – секретаря заседания Контрольного комитета.

Доложил, что в соответствии с Актом выездной внеплановой проверки №04-61-179600-04-02 от 17.08.2023г. выявлено следующее:

- недолжным образом ведется исполнительная документация, строительная площадка захламляется строительным мусором, проходы к рабочим местам на перекрытиях на высоте более 1,3м не ограждены защитными ограждениями в нарушении проекта (шифр А-03/21-ПОС)
- нарушения проекта (шифр А-03/21-КР) при проведении контроля качества монолитных железобетонных конструкций ультразвуковым методом
- пилон в осях 17.1-ББ.1 на отм.4,42 выполнен с участками неуплотненного бетона в нарушении проекта (шифр А-03/21-КР)

Голосовали за обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «АСГ Техно Строй»:

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Обратиться к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «АСГ Техно Строй» (ИНН 5032182673) на основании Акта выездной внеплановой проверки №04-61-179600-04-02 от 17.08.2023г., выявленных при осуществлении строительства «Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, мкр.25А».

Председатель заседания



Ю.Д. Архангельский

Секретарь заседания

С.Г. Ткаченко