

**Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(Ассоциация СРО «Стройкорпорация») СРО-С-130-21122009**

**Протокол № 4КК/23
заседания Контрольного комитета**

Дата проведения заседания: 01 марта 2023 г.
Место проведения заседания: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,
ул. Славянская, д. 2
Открытие заседания: 12 часов 00 минут
Заккрытие заседания: 12 часов 50 минут

Участвуют в заседании 3 из 3 членов комитета:

1. Архангельский Юрий Дмитриевич – председатель комитета,
 2. Зайцев Павел Викторович – член комитета,
 3. Ткаченко Сергей Григорьевич - член комитета,
- Кворум для принятия решений имеется.

Присутствующие: Пятибратов С.Г. - вице-президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация», Сайфуллин М.Ю. – главный специалист Контрольно-экспертного управления.

Заседание Контрольного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (далее – «Ассоциация») открыл председатель комитета Архангельский Ю.Д.

Сообщил о результатах явки членов комитета и предлагаемом для рассмотрения вопросе повестки дня, предложил избрать председателя и секретаря заседания.

Единогласно председателем и секретарем заседания комитета избраны:
Архангельский Ю.Д. – председатель заседания, Ткаченко С.Г. – секретарь заседания.

Единогласно утверждена повестка дня заседания:

О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении:

1.ООО «Домстрой-Развитие» (ИНН 5038100099) на основании Протокола №01-31-202000-06-01 от 09.02.2023г. об административных правонарушениях, выявленных при осуществлении строительства: «Объект торговли «Фрешмаркет» со стоянкой для автотранспорта» по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная.

2. АО «АВТОБЫТДОР» (ИНН 5029164064) на основании Уведомления №04-14-036500-09-05А от 28.02.2023г. о нарушениях, выявленных при осуществлении строительства «Детский сад на 250 мест» по адресу : Московская обл., г.о. Королев, ул. Академика Легостаева (ПИР и строительство), в т.ч. работы по рекультивации з/у. Составлен Акт проверки № 04-14-036500-04-08 от 16.02.2023.

Вопрос № 1 повестки дня: Обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Домстрой-Развитие» (ИНН 5038100099) на основании Протокола №01-31-202000-06-01 от 09.02.2023г. об административных правонарушениях, выявленных при осуществлении

строительства: «Объект торговли «Фрешмаркет» со стоянкой для автотранспорта» по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная.

Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.

Доложил, что в соответствии с Протоколом №01-31-202000-06-01 от 09.02.2023г. об административных правонарушениях, выявленных при осуществлении строительства: «Объект торговли «Фрешмаркет» со стоянкой для автотранспорта» по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, выявлены следующие нарушения:

- нарушения проектной документации 07/04/2021-ПОС-ПЗ: по предельному отклонению плоскостей от вертикали на высоту конструкций стен и колонн; отсутствие ведения геотехнического мониторинга; местами отсутствует ограждение строительной площадки; отсутствуют акты освидетельствования предшествующих скрытых работ (сваи); выявлено проживание на строительной площадке

- нарушения проектной документации 07/04/2021-КР: отсутствие светового приямка на отм.-3.100; применение свай длиной 10м вместо свай длиной 12м;

Голосовали за обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Домстрой-Развитие»:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Обратиться к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Домстрой-Развитие» (ИНН 5038100099) на основании Протокола №01-31-202000-06-01 от 09.02.2023г. об административных правонарушениях, выявленных при осуществлении строительства: «Объект торговли «Фрешмаркет» со стоянкой для автотранспорта» по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная.

Вопрос № 2 повестки дня: Обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к АО «АВТОБЫТДОР» (ИНН 5029164064) на основании Уведомления №04-14-036500-09-05А от 28.02.2023г. о нарушениях, выявленных при осуществлении строительства «Детский сад на 250 мест» по адресу : Московская обл., г.о. Королев, ул. Академика Легостаева (ПИР и строительство), в т.ч. работы по рекультивации з/у.

Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.

Доложил, что в соответствии с Уведомлением №04-14-036500-09-05А от 28.02.2023г. о нарушениях, выявленных при осуществлении строительства «Детский сад на 250 мест» по адресу : Московская обл., г.о. Королев, ул. Академика Легостаева (ПИР

и строительство), в т.ч. работы по рекультивации з/у. были выявлены следующие нарушения:

- нарушения проектной документации 99/21-ПОС лист 8 при установке оконных блоков, в котором указано о необходимости соблюдения ППР-ДОУ 250-11/2022 лист 16, ч.1 ст9.4 КоАП РФ: отсутствие крепления в двух точках гибких анкерных пластин, и внутренней пароизоляционной ленты в установленных оконных блоках на 1-3 этажах здания детского сада; средняя часть монтажного шва выполнена с пустотами и разрывами (1 этаж в осях 1/П-Т, А/6-12); монтажные клинья установлены не в проектном положении (1 этаж в осях 1/П-Т, Т/1-2, А/6-12, 6/А-Б, П/7-12), (2 этаж 6/А-Б), (3 этаж 6/А-Б)

Голосовали за обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «АВТОБЫТДОР»:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Обратиться к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к АО «АВТОБЫТДОР» (ИНН 5029164064) на основании Уведомления №04-14-036500-09-05А от 28.02.2023г. о нарушениях, выявленных при осуществлении строительства «Детский сад на 250 мест» по адресу : Московская обл., г.о. Королев, ул. Академика Легостаева (ПИР и строительство), в т.ч. работы по рекультивации з/у.

Председатель заседания



Ю.Д. Архангельский

Секретарь заседания

С.Г. Ткаченко